

ООО «НТЦ» Брянский ЦСМ» орган по сертификации продукции и услуг.

Испытательная лаборатория лесопромышленной продукции,
тары и строительных материалов

Свидетельство о
регистрации № РОСС.RU.32.002
от 20.06.2013 г.

Уполномоченная организация в
Российской Системе Добровольной
Сертификации

241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65
тел. (4832) 58-90-25, факс (4832) 68-19-

№ 32-1384-2015
от 20.10.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

1. Продукция: блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Д400 В2,5 F75 ГОСТ31359-2007
2. Организация-заказчик на проведение сертификации продукции: ЗАО "Клинцовский силикатный завод", 243101, Брянская область, Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Заводская, д. 7
3. Организация-изготовитель: ЗАО "Клинцовский силикатный завод", адрес производства: 243101, Брянская область, Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Заводская, д. 7
4. Основание для проведения испытаний: направление ОСНУ ООО "НТЦ "Брянский ЦСМ" № 21-254 от 08.09.2015 г.
5. Дата испытаний: с 14.08.2015 - 20.10.2015
6. Номер и дата отбора проб: № 01357 от 08.09.2015 г.
7. Нестандартные методы испытаний (ссылки на методики) – нет.
8. Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается);
Вывод: представленные образцы блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения соответствуют требованиям 4.4,4.10 ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» по прочности на сжатие В 2,5, по морозостойкости F75, по средней плотности Д400, геометрическим размерам., теплопроводности.

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается

Инженер испытательной лаборатории



А.И. Григорьян